

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
 Berichtsjahr: **2025**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die  
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die  
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI  
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Getzner, Mutter & Cie. Gesellschaft m.b.H. & Co. KG** E-Control-Nr. **89**  
 AT-Nummer **AT006240**

	2023	2024	2025	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	0,00	31,21	0,00	10,40
ASIDI	0,00	33,55	0,00	11,18

Internet Seite der Veröffentlichung:  
<http://www.getznerholding.at/Unsere-Unternehmen-Elektrizitaetswerk/>

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom